

Witam,

Poniżej trzy badania wykonane w odstępie miesiąca. Pierwsze badanie pokazuje wartości, które utrzymywały się od wielu miesięcy. Po zastosowaniu Państwa preparatu wartości znacznie się zmniejszyły jak widać w kolejnych badaniach.

Zawiesina ogólna	31,6	mg/l
ChZT _{Cr}	172	mg/l
BZT ₅	19,6	mg/l
Zawiesina ogólna	10,6	mg/l
ChZT _{Cr}	56	mg/l
BZT ₅	4,2	mg/l
Zawiesina ogólna	3,20	mg/l
ChZTCr	31	mg/l
BZT5	1,1	mg/l

Z Poważaniem

Arkadiusz Pałka

Kierownik Działu Usługi i Serwis
+48 505 163 080
serwis@navotech.com.pl



Navotech
41-800 Zabrze
Pawliczka 22a
+48 32 777 11 44
+48 32 777 10 90

www.navotech.com.pl www.separatory.com.pl

Urządzenia Inżynierii Środowiska

Separatory substancji ropopochodnych, tłuszczu i skrobi, zawiesin organicznych, zawiesin mineralnych, Oczyszczalnie ścieków 3-2000 RLM, Obiegi zamknięte myjni, Przepompownie wody i ścieków, Neutralizatory kwasów, Odzysk wody deszczowej, Komory drenażowe, Odwodnienia liniowe, Kłapy zwrotne (burzowe), Regulatory przepływu, Zbiorniki PE-HD, PP, betonowe: przemysłowe, magazynowe, retencyjne

Instalacje Przemysłowe

Układy koagulacji i flotacji ścieków, Neutralizacja wody i ścieków, Dezynfekcja wody i ścieków, Stacje uzdatniania wody, Desorbery wieżowe

Projektowanie i Serwis

Projektowanie, produkcja, montaż, rozruch i utrzymanie urządzeń i instalacji w inżynierii środowiska.

Serwis urządzeń i instalacji przemysłowych, Remonty i renowacje, Przyrządy kontrolne i pomiarowe, Transport odpadów ciekłych, Spawanie PE, PP, PVC.

From: Eco Life System s.c. [\[mailto:wk@ecolifsystem.com.pl\]](mailto:wk@ecolifsystem.com.pl)

Sent: Thursday, September 13, 2012 7:50 AM

To: Arek Pałka

Subject: Wyniki działania Eco Tabs

Witam Panie Arkadiuszu,

W nawiązaniu do naszej rozmowy bardzo proszę o przesłanie wyników działania naszego preparatu.

Pozdrawiam

Waldemar Wojciechowicz

Eco Life System s.c.

Plac Wyzwolenia 2

11-700 Mrągowo

Tel . 089 741 55 00

Tel kom. 514 752 468

www.ecolifesystem.com.pl